

Alle Teilnehmer des EK1

Offenbach, 2021-02-11

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben

Unser Zeichen - bitte angeben

EK1

CB/krk-lek

Ansprechpartner

Dr.-Ing. Klaus Kreß

Tel +49 69 8306 906

Fax +49 69 8306 555

[klaus.kress@vde.com](mailto:klaus.kress@vde.com)

**Ergebnis der Abstimmung zur Umfrage 717-20  
– Kurzschlussprüfung an Transformatoren – ausgehend vom kalten Zustand (Überarbeitung  
EK1-Beschluss 130-01) –**

Sehr geehrte Damen,  
Sehr geehrte Herren,

die Umfrage ergab folgendes Resultat:

Stimmberechtigt

Einverstanden:	15	93,75 %
Nicht einverstanden:	0	0,00 %
Enthaltung:	1	6,25 %
	16 =	100,00 %

Gaststatus

Einverstanden:	2
Nicht einverstanden:	0
Enthaltung:	0

Klassifizierung nach AD06, basierend auf den Antworten, die dem Vorschlag zugestimmt haben:

Kategorie: A B C  
2 0 13

Der Vorschlag ist angenommen, für die Umsetzung gilt Kategorie C nach AD06.

Die Rücklaufquote dieser Anfrage lag bei 61,54 %, gemessen an 26 anerkannten Stellen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass nach **3 fehlenden Rückmeldungen** eine Benachrichtigung an die ZLS erfolgt.

Mit freundlichen Grüßen  
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
gez. Dr.-Ing. Klaus Kreß  
(Leiter EK 1)